

**Geologische Betreuung durch IBGW GmbH zu: Vergabe-Nr.****Ausbauanweisung für Bohrgeräteführer Herrn Szatanik/JoanniKling**

<b>Objekt: Kippe Witznitz</b>	<b>Bohrung / GWBM: 7642</b>
-------------------------------	-----------------------------

**1. Geländeabschluss:** wie Projekt**2. Rohrstrang:** durchgehend **DN 115**

- Vollrohr PVC-U: SBF NORIP®, starkwandig
- Schlammfang: Vollrohr wie über Filter, mit aufgeschraubter PEHD-Bodenkappe
- Filter: PVC-Wickeldraht, SW 0,3
- Muffen: druckwasserdichte Doppelmuffen (SBF NORIP®)
- Abstandshalter : Ø-gerecht, PEHD, lt. Ausschreibungsunterlagen, in jedem Fall unter/über Filter

von m unter Gel.	bis m unter Gel.	Rohrart
18,0	17,0	Sumpfrohr mit PEHD-Bodenkappe
17,0	15,0	<del>V2A-Wickeldraht-Filter *</del> PVC-Wickeldraht-Filter * <del>HDPE-Filter *</del> SW 0,3
15,0	ca. 1 m <u>über</u> Gel.	Vollrohr

\* nicht zutreffendes streichen

**3. Massen:**

von m unter Gel.	bis m unter Gel.	Material
Bohrendteufe 18,0	17,5	Gegenfilter (0,4-0,8 mm)
17,5	14,5	Filtersand (0,7-1,2 mm)
14,5	14,0	Gegenfilter (0,4-0,8 mm)
14,0	11,0	Tonsperre, radioaktiv markiert
11,0	4,0	Füllsand
4,0	1,5	Tonsperre, radioaktiv markiert
1,5	0,0	Beton

<b>Objekt:</b>	<b>Bohrung / GWBM:</b>
----------------	------------------------

von m unter Gel.	bis m unter Gel.	Material	Fortsetzung von 3.)

#### 4. Sonstiges zur Kenntnis für Geräteführer

Bohrenddurchmesser:	mindestens: 324 mm
bei Rückfragen:	Geologische Betreuung durch IBGW GmbH Nonnenstr. 9, 04229 Leipzig, Tel. 0341-22561-0, Fax 0341-22561-29, Email: info@ibgw-leipzig.de
Beutelprobe lt. Projekt:	wasserfest: Projekt- oder Markscheidenummer, Bohrunternehmen, Name des Probenehmers, Datum, Teufenbereich  Folgende Teufenbereiche:  <i>0,5 - 1,5 m</i> <i>1,5 - 2,5 m</i> <i>15,0 - 17,0 m</i>
Bemerkungen:	
Datum: 17.04.19	Unterschrift Geologe IBGW GmbH: 